

Kompatibilitätsübersicht für die Einzelraumregelung „Easytron-tec“

Inhalt

1. Vorbemerkung zur Kompatibilitätsübersicht	2
2. Lüftungs-Integralgeräte.....	3
3. Luft-Wasser-Wärmepumpen (außen aufgestellt)	3
4. Luft-Wasser-Wärmepumpen (innen aufgestellt).....	3
5. Sole-Wasser-Wärmepumpen	4

1. Vorbemerkung zur Kompatibilitätsübersicht

- Kompatibel mit dem System zur Einzelraumregelung „Easytron“ sind die in den folgenden Listen aufgeführten Wärmepumpen mit zugehörigem Regler und digitalen Fernbedienung¹ in Verbindung mit einem ISG web (Art.-Nr. 190204) oder ISG plus (Art.-Nr. 190382) mit aktuellem ISG-Softwarestand (mindestens V5.11.1.0).
- Bitte beachten Sie die in den Bedienungsanweisungen der jeweiligen Anlagen ausgewiesenen Informationen zum Heizverteilsystem (insbesondere die Auslegungshinweise).
- Für die Regler werden die aufgeführten Mindestsoftwarestände benötigt. Bei Unklarheiten über den Softwarestand Ihres Reglers wenden Sie sich bitte an den tecalor Kundendienst.
- Die Kompatibilitäten gelten ausschließlich für Anlagen, die mit dem aufgeführten Regler original ausgeliefert wurden.
- **Kompatibilität mit anderen Systemen:**
 - EMI (Energy Management Interface): Nicht kompatibel
 - Modbus: Eingeschränkt kompatibel, sofern das über Modbus angeschlossene System auf die Raumtemperatur-Sollwerte und Warmwasser-Sollwerte sowie auf die Wärmepumpen-Betriebsarten nur lesenden Zugriff hat, keinen schreibenden.
 - KNX: Eingeschränkt kompatibel, sofern das über Modbus angeschlossene System auf die Raumtemperatur-Sollwerte und Warmwasser-Sollwerte sowie auf die Wärmepumpen-Betriebsarten nur lesenden Zugriff hat, keinen schreibenden.
- Zur Nutzung von Easytron ist seitens des Kunden bzw. seines Internet Service Providers (ISP) die Bereitstellung einer öffentlichen IP v4-Adresse notwendig.
- Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

¹ Nur zutreffend, wenn angeschlossen und bei Verwendung des Reglertyps WPM 3 i. Produktmanagement Regelungstechnik, Stand: 02. September 2021

2. Lüftungs-Integralgeräte

Anlage	Ab Baujahr / Bemerkung
THZ 504	-
THZ 5.5 eco	-
THZ 5.5 flex	-
THZ 8.5 flex	-

3. Luft-Wasser-Wärmepumpen (außen aufgestellt)

Anlage	Regler	Mindestsoftwarestand des Reglers
TTL 3.5 ACS	WPM	449 04
TTL 4.5 ACS	WPM	449 04
TTL 6.5 ACS	WPM	449 04
TTL 8.5 ACS	WPM	449 04
TTL 9.5 A	WPM	449 04
TTL 13.5 A	WPM	449 04
TTL 15 ACS	WPM	449 04
TTL 15 AS	WPM	449 04
TTL 20 A	WPM	449 04
TTL 20 AC	WPM	449 04
TTL 25 A	WPM	449 04
TTL 25 AC	WPM	449 04
TTL 47	WPM	449 04
TTL 57	WPM	449 04

4. Luft-Wasser-Wärmepumpen (innen aufgestellt)

Anlage	Regler	Mindestsoftwarestand des Reglers
TTL 4.5 ICS	WPM	449 04
TTL 4.5 IKCS	WPM	449 04
TTL 8.5 ICS	WPM	449 04
TTL 8.5 IKCS	WPM	449 04
TTL 9.5 I	WPM	449 04
TTL 9.5 IK	WPM	449 04
TTL 13.5 I	WPM	449 04
TTL 13.5 IK	WPM	449 04

5. Sole-Wasser-Wärmepumpen

Anlage	Regler	Mindestsoftwarestand des Reglers	Mindestsoftwarestand der Digitalen Fernbedienung ²
TTC 04 / TTC 04 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTC 05 / TTC 05 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTC 07 / TTC 07 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTC 10 / TTC 10 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTC 13 / TTC 13 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 04 / TTF 04 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 05 / TTF 05 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 07 / TTF 07 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 10 / TTF 10 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 10 M	WPM	449 04	-
TTF 13 / TTF 13 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 13 M	WPM	449 04	-
TTF 16 / TTF 16 cool	WPM 3i	391 10	416 03
TTF 16 M	WPM	449 04	-
TTF 20	WPM	449 04	-
TTF 27	WPM	449 04	-
TTF 35	WPM	449 04	-
TTF 52	WPM	449 04	-
TTF 66	WPM	449 04	-

² Digitale Fernbedienung FEK2. Nur zutreffend, wenn angeschlossen. Nur zutreffend bei Reglertyp WPM 3i.
Produktmanagement Regelungstechnik, Stand: 02. September 2021