











# LTM dezent 800 eco KEL GIT

DEZENT 800 ECO KEL GIT

PRODUKT-NR.: 190699

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201417	<a href="#"><u>LTM dezent 800 KA</u></a>	Kühlaggregat
	237636	<a href="#"><u>LTM dezent BT</u></a>	Bedieneinheit
	237644	<a href="#"><u>LTM dezent APD BT</u></a>	Aufputzgehäuse
	237629	<a href="#"><u>LTM dezent BA VA 410 B</u></a>	Außenhaube aus Edelstahl, blank
	237633	<a href="#"><u>LTM dezent BA VA 410 W</u></a>	Außenhaube aus Edelstahl, weiß
	237649	<a href="#"><u>LTM dezent CO2</u></a>	CO2-Sensor
	237658	<a href="#"><u>LTM dezent VOC</u></a>	VOC-Sensor
	237673	<a href="#"><u>LTM dezent C-PSS</u></a>	Profilschienensystem zur Montage
	237675	<a href="#"><u>LTM dezent Z-PSS KEH</u></a>	Z-Profilschienensystem Kühleinheit
	237634	<a href="#"><u>LTM dezent ULB-90</u></a>	Verkleidung mit Umlenkbögen
	237661	<a href="#"><u>LTM dezent FMS M5-2</u></a>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 2 St
	237662	<a href="#"><u>LTM dezent FMS M5-10</u></a>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 10 St

	237665	<b><u>LTM dezent FMS F7-2</u></b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 2 St
	237666	<b><u>LTM dezent FMS F7-10</u></b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 10 St
	237668	<b><u>LTM dezent FMS F9-1</u></b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 80 % (F9), 1 St
	237646	<b><u>LTM dezent BACnet Web-Ethernet</u></b>	Schnittstellenkarte, BACnet
	237647	<b><u>LTM dezent LON IF</u></b>	Schnittstellenkarte, LON Netzwerk
	237648	<b><u>LTM dezent Modbus RS 485 IF</u></b>	Schnittstellenkarte, ModBus

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei  
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich  
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de