

# UBS-RL

BAUSATZ UMSCHALTVENTIL

PRODUKT-NR.: 238490

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Rohrbausatz Rücklauf, für die zonierte Beladung der Durchlaufspeicher  
601 - 1001 W | W SOL
- Bestehend aus gedämmter Rohrstrecke und Umschaltventil





Typ	UBS-RL	UBS-VL
<b>Bestell-Nr.</b>	238490	238489

Technische Daten

<b>Anschluss</b>	G 1 1/2	G 1 1/2
<b>Anschluss Wärmepumpe</b>	42 mm	42 mm
<b>Außendurchmesser mit Isolierung</b>	88 mm	88 mm
<b>Geeignet für</b>	... 601-1001 W/ W SOL	... 601-1001 W/ W SOL

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)