

SD 25-1 E

ZUBEHÖR DRUCKSCHLAUCH

PRODUKT-NR.: 232965

Die wichtigsten Merkmale

- Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 30 mm Wärmedämmung)
- Erleichtertes Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizsystem
- Wirkt schwingungsdämpfend
- Druckschlauch versehen mit rechtwinkligen und einem geraden Ende





Typ	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Bestell-Nr.	232965	232968	232972

Technische Daten

Länge	1 m	1 m	1 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	50
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	30 mm	50 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm	106 mm	134 mm



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
Bestell-Nr.	232976	232977	233828

Technische Daten

Länge	1 m	1 m	2 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm	99 mm



Typ	SD 32-2 GE	SD 25-1 KE	SD 32-1 KE
Bestell-Nr.	233831	232974	232975

Technische Daten

Länge	2 m	1 m	1 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	32	25	32
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	30 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm	99 mm	106 mm



Typ	SD 25-2.5 GE	SD 25-1	SD 32-1
Bestell-Nr.	232971	074415	074414

Technische Daten

Länge	2,5 m	1 m	1 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	25	32
Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	19 mm	19 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm	80 mm	86 mm

Typ	Schlauchverschraubung	
	DN 25	DN 32
Bestell-Nr.	003713	070692
Technische Daten		
Länge		
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Für Druckschlauchgröße DN	25	32
Betriebsdruck		
Dicke der Wärmedämmung		
Außendurchmesser mit Isolierung		

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de