

FMK F7-10 ZUL dez. 800/870

FILTER

BESTELLNUMMER: 206205

Die wichtigsten Merkmale

- Feinfilterkassette für dezentrale Lüftungsanlagen
- Ersatzfilterkassette zum Austausch verschmutzter Feinfilter
- Zum Austausch verschmutzter Feinfilter
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Feinstaubfilter für ein besseres Wohlbefinden von Allergikern
- Filterklasse F7: Schutz vor Pollen, Gräsern und Feinstaub
- Set bestehend aus 10 Stück



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Bestellnummer:
206208



FMK F7-2 ZUL dez. 800/870

Bestellnummer:
206204



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Bestellnummer:
206209



FMK M5-2 ABL dez. 300

Bestellnummer:
206206



FMK M5-2 ABL dez. 800/870

Bestellnummer:
206202



FMK M5-10 ABL dez. 300

Bestellnummer:
206207



FMK M5-10 ABL
dez. 800/870

Bestellnummer:
206203



LTM dezent FMS
F9-1

Bestellnummer:
237668



Typ	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Bestell-Nr.	206208	206204	206209

Technische Daten

Anzahl	2	2	10
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM1 ≥50 % (F7)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	230 mm	400 mm	230 mm
Breite	350 mm	450 mm	350 mm
Tiefe	48 mm	96 mm	48 mm
Gewicht	0,79 kg	3,23 kg	3,90 kg



Typ	FMK F7-10 ZUL dez. 800/870	FMK M5-2 ABL dez. 300	FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Bestell-Nr.	206205	206206	206202

Technische Daten

Anzahl	10	2	2
Filterklasse	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM10 ≥ 50 % (M5)	ePM10 ≥ 50 % (M5)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	400 mm	230 mm	400 mm
Breite	450 mm	350 mm	450 mm
Tiefe	96 mm	48 mm	96 mm
Gewicht	14,30 kg	1,28 kg	2,24 kg



Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Bestell-Nr.	206207	206203	237668

Technische Daten

Anzahl	10	10	1
Filterklasse	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	230 mm	400 mm	400 mm
Breite	350 mm	450 mm	450 mm
Tiefe	48 mm	96 mm	96 mm
Gewicht	3,37 kg	12,40 kg	

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de