

FMK F7-2 ZUL dez. 800/870

FILTER

PRODUKT-NR.: 206204

Die wichtigsten Merkmale

- Leistungsfähige Filter für Lüftungsanlagen
- Verschiedene Filterklassen verfügbar
- Filterklasse ePM1 ≥ 50 % (F7)



FMK F7-2 ZUL dez. 300

Produkt-Nr.: 206208



FMK F7-10 ZUL dez. 300

Produkt-Nr.: 206209



FMK F7-10 ZUL dez. 800/870

Produkt-Nr.: 206205



FMK M5-2 ABL dez. 300

Produkt-Nr.: 206206



FMK M5-2 ABL dez. 800/870

Produkt-Nr.: 206202



FMK M5-10 ABL dez. 300

Produkt-Nr.: 206207



FMK M5-10 ABL dez. 800/870

Produkt-Nr.: 206203



LTM dezent FMS
F9-1

Produkt-Nr.: 237668



Typ	FMK F7-2 ZUL dez. 300	FMK F7-2 ZUL dez. 800/870	FMK F7-10 ZUL dez. 300
Bestell-Nr.	206208	206204	206209

Technische Daten

Anzahl	2	2	10
Filterklasse	ePM1 \geq 50 % (F7)	ePM1 \geq 50 % (F7)	ePM1 \geq 50 % (F7)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	FMK F7-10 ZUL dez. 800/870	FMK M5-2 ABL dez. 300	FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Bestell-Nr.	206205	206206	206202

Technische Daten

Anzahl	10	2	2
Filterklasse	ePM1 $\geq 50\%$ (F7)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	FMK M5-10 ABL dez. 300	FMK M5-10 ABL dez. 800/870	LTM dezent FMS F9-1
Bestell-Nr.	206207	206203	237668

Technische Daten

Anzahl	10	10	1
Filterklasse	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM1 ≥80 % (F9)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de