

FMS LTM TL 200-50 Coarse 60,4 Stück

FILTER

BESTELLNUMMER: 237083

Die wichtigsten Merkmale

- Filtermattenset für Lüftungsanlagen
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Hochwertige Filterung der Luft
- Feinstaubfilter für ein besseres Wohlbefinden von Allergikern
- Filterklasse G4: Schutz vor grobem Staub, Insekten, Haaren und mehr
- Set bestehend aus 4 Stück



FMS F7-4 TDL 40



Bestellnummer:
190571

FMS LTM TL 200-50 Coarse 30,8 Stück



Bestellnummer:
237082

FMS LTM TL 200-50 ePM1 50,4 Stück



Bestellnummer:
237088

FMS LTM TL 200-50 ePM10 50,4 Stück



Bestellnummer:
237084

FMS M5-4 TDL 40



Bestellnummer:
190570

FMS TDL 40 Coarse 30,4 Stück



Bestellnummer:
190568



**LTM TL 1230 FMS
G3-10**

Bestellnummer:
237037



**LTM TL 1230 FMS
M6-1**

Bestellnummer:
236950



Typ	FMS F7-4 TDL 40	FMS LTM TL 200-50 Coarse 30,8 Stück	FMS LTM TL 200-50 Coarse 60,4 Stück
Bestell-Nr.	190571	237082	237083

Technische Daten

Anzahl	4	8	4
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7)	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >60 % (G4)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	124 mm	124 mm	124 mm
Breite	124 mm	124 mm	124 mm
Tiefe	36 mm	10 mm	36 mm



Typ	FMS LTM TL 200-50 ePM1 50,4 Stück	FMS LTM TL 200-50 ePM10 50,4 Stück	FMS M5-4 TDL 40
Bestell-Nr.	237088	237084	190570

Technische Daten

Anzahl	4	4	4
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7)	ePM10 ≥50 % (M5)	ePM10 ≥50 % (M5)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	124 mm	124 mm	124 mm
Breite	124 mm	124 mm	124 mm
Tiefe	36 mm	36 mm	36 mm



Typ	FMS TDL 40 Coarse 30,4 Stück	LTM TL 1230 FMS G3-10	LTM TL 1230 FMS M6-1
Bestell-Nr.	190568	237037	236950

Technische Daten

Anzahl	4	10	1
Filterklasse	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >45 % (G3)	ePM2,5 ≥50 % (M6)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	125 mm		165 mm
Breite	125 mm	210 mm	193 mm
Tiefe	10 mm	18 mm	35 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.