

# FMS TDL 40 Coarse 30,4 stück FILTER

PRODUKT-NR.: 190568

## Die wichtigsten Merkmale

- Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust
- Hochwertige Filterung der Luft



**FMS F7-4 TDL 40**  
Produkt-Nr.: 190571



**FMS LTM TL 200-50  
Coarse 30,8 stück**  
Produkt-Nr.: 237082



**FMS LTM TL 200-50  
Coarse 60,4 stück**  
Produkt-Nr.: 237083



**FMS LTM TL 200-50  
ePM1 50,4 stück**  
Produkt-Nr.: 237088



**FMS LTM TL 200-50  
ePM10 50,4 stück**  
Produkt-Nr.: 237084



**FMS M5-4 TDL 40**  
Produkt-Nr.: 190570




**LTM TL 1230 FMS  
G3-10**  
Produkt-Nr.: 237037



**LTM TL 1230 FMS**  
**M6-1**


Produkt-Nr.: 236950



Typ	<b>FMS F7-4 TDL 40</b>	<b>FMS LTM TL 200-50 Coarse 30,8 Stück</b>	<b>FMS LTM TL 200-50 Coarse 60,4 Stück</b>
Bestell-Nr.	190571	237082	237083

Technische Daten


Anzahl	4	8	4
Filterklasse	ePM1 $\geq$ 50 % (F7)	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >60 % (G4)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	<b>FMS LTM TL 200-50 ePM1 50,4 stück</b>	<b>FMS LTM TL 200-50 ePM10 50,4 stück</b>	<b>FMS M5-4 TDL 40</b>
Bestell-Nr.	237088	237084	190570

Technische Daten

Anzahl	4	4	4
Filterklasse	ePM1 $\geq 50\%$ (F7)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)	ePM10 $\geq 50\%$ (M5)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte



Typ	<b>FMS TDL 40 Coarse 30,4 stück</b>	<b>LTM TL 1230 FMS G3-10</b>	<b>LTM TL 1230 FMS M6-1</b>
Bestell-Nr.	190568	237037	236950

Technische Daten

Anzahl	4	10	1
Filterklasse	ISO Coarse >30 % (G2)	ISO Coarse >45 % (G3)	ePM2,5 ≥50 % (M6)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)