

LTM zentra 350-550 FMS F7-2

FILTER

BESTELLNUMMER: 237357

Die wichtigsten Merkmale

- Vlies-Filtermatten für Lüftungsanlagen
- Filtermatte zum Austausch von verschmutzten Filtermatten
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Feinstaubfilter für ein besseres Wohlbefinden von Allergikern
- Filterklasse F7: Schutz vor Pollen, Gräsern und Feinstaub
- Set bestehend aus 2 Stück



LTM zentra 120 FMS F7-1

Bestellnummer:
237375



LTM zentra 120 FMS G4 ZU-AB

Bestellnummer:
237374



LTM zentra 230 FMS G4-10

Bestellnummer:
237366



LTM zentra 350-550 FMS G4-10

Bestellnummer:
237355



LTM zentra 750 FMS F7-2

Bestellnummer:
237359



LTM zentra 750 FMS G4-10

Bestellnummer:
237358



**LTM zentra PH 400
FMS F7-1**

Bestellnummer:
237400



**LTM zentra PH 400
FMS G4-10**

Bestellnummer:
237398



Typ	LTM zentra 120 FMS F7-1	LTM zentra 120 FMS G4 ZU-AB	LTM zentra 230 FMS G4-10
Bestell-Nr.	237375	237374	237366

Technische Daten

Anzahl	1	2	10
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7)	ISO Coarse >60 % (G4)	ISO Coarse >60 % (G4)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	140 mm	140 mm	232 mm
Breite	236 mm	236 mm	298 mm
Tiefe	48 mm	48 mm	15 mm



Typ	LTM zentra 350-550 FMS F7-2	LTM zentra 350-550 FMS G4-10	LTM zentra 750 FMS F7-2
Bestell-Nr.	237357	237355	237359

Technische Daten

Anzahl	2	10	2
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)
Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Höhe	290 mm	290 mm	380 mm
Breite	475 mm	475 mm	800 mm
Tiefe	48 mm		



Typ	LTM zentra 750 FMS G4-10	LTM zentra PH 400 FMS F7-1	LTM zentra PH 400 FMS G4-10
Bestell-Nr.	237358	237400	237398

Technische Daten

Anzahl	10	2	10
Filterklasse	ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)	ISO Coarse >60 % (G4)
Anwendung	Lüftungsgeräte		Lüftungsgeräte
Höhe	410 mm	180 mm	175 mm
Breite	800 mm	532 mm	530 mm
Tiefe		96 mm	21 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de