

LTM zentra PH 400 FMS F7-1

FILTER

BESTELLNUMMER: 237400

Die wichtigsten Merkmale

- Vlies-Filtermatten für Lüftungsanlagen
- Filtermatte zum Austausch von verschmutzten Filtermatten
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Feinstaubfilter für ein besseres Wohlbefinden von Allergikern
- Filterklasse F7: Schutz vor Pollen, Gräsern und Feinstaub
- Set bestehend aus 2 Stück



LTM zentra 120 FMS F7-1

Bestellnummer:
237375



LTM zentra 120 FMS G4 ZU-AB

Bestellnummer:
237374



LTM zentra 230 FMS G4-10

Bestellnummer:
237366



LTM zentra 350-550 FMS F7-2

Bestellnummer:
237357



LTM zentra 350-550 FMS G4-10

Bestellnummer:
237355



LTM zentra 750 FMS F7-2

Bestellnummer:
237359



LTM zentra 750
FMS G4-10

Bestellnummer:
237358



LTM zentra PH 400
FMS G4-10

Bestellnummer:
237398



Typ	LTM zentra 120 FMS F7-1	LTM zentra 120 FMS G4 ZU-AB	LTM zentra 230 FMS G4-10
Bestell-Nr.	237375	237374	237366

Technische Daten

Anzahl	1	2	10
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7)	ISO Coarse >60 % (G4)	ISO Coarse >60 % (G4)
Höhe	140 mm	140 mm	232 mm
Breite	236 mm	236 mm	298 mm
Tiefe	48 mm	48 mm	15 mm



Typ	LTM zentra 350-550 FMS F7-2	LTM zentra 350-550 FMS G4-10	LTM zentra 750 FMS F7-2
Bestell-Nr.	237357	237355	237359

Technische Daten

Anzahl	2	10	2
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)
Höhe	290 mm	290 mm	380 mm
Breite	475 mm	475 mm	800 mm
Tiefe	48 mm		



Typ	LTM zentra 750 FMS G4-10	LTM zentra PH 400 FMS F7-1	LTM zentra PH 400 FMS G4-10
Bestell-Nr.	237358	237400	237398

Technische Daten

Anzahl	10	2	10
Filterklasse	ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7)	ISO Coarse >60 % (G4)
Höhe	410 mm	180 mm	175 mm
Breite	800 mm	532 mm	530 mm
Tiefe		96 mm	21 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.