

TVZ 600 FRG topline

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 190965

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimierte Luftqualität
- Luftfeuchtigkeit wird durch den integrierten Enthalpie-Wärmeübertrager zurückgewonnen
- Langlebiger und hygienischer Polymer-Wärmetauscher mit hohem thermischem Wirkungsgrad
- Durchdachter Kondensatablauf verhindert Wasserleckagen auch in tropischem Klima
- Effizienter Betrieb durch den Konstant-Volumenstromlüfter, der einen ausbalancierten Luftvolumenstrom ermöglicht
- Volumenstrom-Balance im Winter dank des integrierten Vorheizregisters
- Die Bedieneinheit kann auch als Fernbedienung zur feuchtesensorgeregelten Lüftung eingesetzt werden
- Einfache Elektroinstallation, da das Anschlussfeld bei geschlossenem Gerät gut zu erreichen ist
- Komfortable CO₂-geregelte Lüftung über die als Fernbedienung nutzbare herausnehmbare Bedieneinheit



**TVZ 450 FRG
topline**

Produkt-Nr.: 190967



Typ	TVZ 450 FRG topline	TVZ 600 FRG topline
Bestell-Nr.	190967	190965

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis	96,8 %	90 %
Luftvolumenstrom	110-450 m ³ /h	150-600 m ³ /h
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)
Schalleistungspegel (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Höhe	975 mm	975 mm
Breite	740 mm	740 mm
Tiefe	655 mm	665 mm
Luftanschlussdurchmesser	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Gewicht	63 kg	63 kg
Nennspannung	230 V	230 V
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	-37,07 kWh/(m ² a)	-34,99 kWh/(m ² a)
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	-38,71 kWh/(m ² a)	-36,98 kWh/(m ² a)
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	A	A
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A	A
Energieeffizienzklasse	A+	A

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de