PRODUKT-NR.: 190208



TBS 601 W

DURCHLAUFSPEICHER

Um seine Vorteile ausspielen zu können, benötigt der Durchlaufspeicher nur wenig Platz. Denn er bietet zwei Funktionen in einem: Pufferspeicher und Trinkwarmwasserbereitung. So muss für den gleichen Komfort deutlich weniger Warmwasser gespeichert werden.

In der Modellvariante SOL kann neben dem Wärmepumpenbetrieb über einen Solar-Wärmeübertrager ein weiterer regenerativer Energieträger mit eingebunden werden. Der Durchlaufspeicher bietet über seine hochwirksamen Wärmeübertrager auf kleinem Raum großes Potenzial.



- Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher
- Platzsparende Installation durch kompakte Bauweise





Produkt-Nr.: 190209

TBS 1001 W

Produkt-Nr.: 190210

TBS 1501 W

Produkt-Nr.: 190211









| Тур | TBS 601 W | TBS 801 W | TBS 1001 W |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| Bestell-Nr. | 190208 | 190209 | 190210 |

Technische Daten

| Nenninhalt | 613 | 759 l | 941 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 6,00 m ² | 6,50 m ² | 8,70 m ² |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1.775 mm | 1.940 mm | 2.350 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 970 mm | 1.010 mm | 1.010 mm |
| Кірртав | 1.840 mm | 1.880 mm | 2.285 mm |
| Gewicht | 135 kg | 150 kg | 175 kg |





| Тур | TBS 1501 W |
|-------------|------------|
| Bestell-Nr. | 190211 |

Technische Daten

| Nenninhalt | 1430 I |
|-----------------------------------|----------|
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 10,00 m² |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2.265 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1.220 mm |
| Kippmaß | 2.225 mm |
| Gewicht | 236 kg |
| | |



Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de