

TTL 25 A TSBC Set

PRODUKT-NR.: 190639

Die wichtigsten Merkmale

- Luft-Wasser-Wärmepumpenset für maximale Effizienz im Neubau oder in der Sanierung
- Dank der entkoppelten Volumenströme lässt sich die Heizungsanlage einfach und mit hoher Sicherheit einbinden
- Geringer Platzbedarf, da nur ein Innen- und Außengerät notwendig ist
- Die Monoblock-Wärmepumpe sorgt mit ihrem drehzahlgeregelten Verdichter für eine optimal angepasste Heizleistung und ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen
- Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher mit integrierten hydraulischen Komponenten inklusive Wärmepumpen-Manager für Wärmepumpen und Heizkreisanschluss in einem Gehäuse





Typ **TTL 25 A
TSBC Set**

Bestell-Nr. 190639

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 A+++

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 A++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W35 A+++

Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W55 A++

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) 7,84 kW

Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) 8,33 kW

Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) 12,86 kW

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) 5,09

Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) 4,14

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) 2,93

SCOP (EN 14825) 4,63

Schalleistungspegel (EN 12102) 55 dB(A)

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. -20/+40 °C

Einsatzgrenze heizungsseitig max. 65 °C

Höhe 1045 mm

Breite 1490 mm

Tiefe 593 mm

Gewicht 175 kg

Nennspannung Verdichter 400 V

Nennspannung Not-/Zusatzheizung 400 V

Kältemittel

R410 A

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de