

TTL 13.1 AC eco

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 191095

Die wichtigsten Merkmale

- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe für Sanierung und Neubau
- Kompakte Ausführung für geringe Wandabstände und flexible Positionierung
- Geringe Kosten und nachhaltiger Wohnkomfort durch effizienten R290-Kältekreis
- Effizientes Kühlen durch Kreislaufumkehr möglich
- Mehrstufiges Sicherheitskonzept für den R290-Kältekreis
- Viele Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle mit flexiblen Installationsoptionen und abgestimmten Zubehören machbar



TTL 10.1 ACS eco
Produkt-Nr.: 191093



Typ	TTL 10.1 ACS eco	TTL 13.1 AC eco
Bestell-Nr.	191093	191095

Technische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	400 V
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,59	4,65
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,26 kW	5,56 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,87 kW	7,45 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,49 kW	12,47 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	7,68 kW	9,56 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	3,96 kW	4,99 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	8,94 kW	10,77 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,40	5,36
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,96	3,91
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,80	2,75
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,74	2,70
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	5,24	4,81
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,65	3,06
Schalleistungspegel (EN 12102)	48 dB(A)	49 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Höhe	960 mm	1144 mm

Breite	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm
Gewicht	150 kg	176 kg
Kältemittel	R290	R290

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de