

TTA 300.1 comfort

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 190941

Die wichtigsten Merkmale

- Innenaufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe für den Umluftbetrieb
- Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290
- Intuitive Bedienung über Drehregler oder per App
- Erleichterter Zugriff auf relevante Gerätebauteile dank optimierter Gerätekonstruktion
- Schnelle und unkomplizierte Fernwartung durch integrierte Anbindung an die Servicewelt
- Problemlose Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom (SG Ready – 4 Betriebszustände)
- Wegen der geringen Menge an Kältemittel sind keine besonderen Anforderungen an den Aufstellort zu beachten
- Einfache, schnelle Installation durch serienmäßigen Netzstecker
- Zeitsparende PV-Installation dank integrierter Kabelkanäle
- Niedrige Betriebskosten dank neuester Wärmepumpen-Technologie



TTA 200.1 comfort
Produkt-Nr.: 190940



**TTA 300.1 SOL
comfort**
Produkt-Nr.: 190942



Typ	TTA 200.1 comfort	TTA 300.1 SOL comfort	TTA 300.1 comfort
Bestell-Nr.	190940	190942	190941

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft)	A+	A+	A+
Nenn-Lastprofil (EN16147)	L	XL	XL
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20)	4,27	4,34	4,21
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20)	267 l	390 l	415 l
Höhe x Durchmesser	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Gewicht	95 kg	123 kg	110 kg
Nenninhalt	200 l	294 l	300 l
Netzanschluss	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Aufnahmeleistung Zusatzheizung	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max.	65 °C	65 °C	65 °C

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de