

# SD 25-2 GE

## ZUBEHÖR


PRODUKT-NR.: 233828

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



### Die wichtigsten Merkmale

- Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung

 **SD 25-1 G**  
Produkt-Nr.: 232976

 **SD 25-2.5 GE**  
Produkt-Nr.: 232971

 **SD 32-0.6 G**  
Produkt-Nr.: 201710

 **SD 32-1 G**  
Produkt-Nr.: 232977

 **SD 32-2 GE**  
Produkt-Nr.: 233831

 **SD 40-0.8 G**  
Produkt-Nr.: 201711



Typ	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232976	233828	232971

#### Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	25	25
Länge	1 m	2 m	2.5 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	30 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	99 mm	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Typ	<b>SD 32-0.6 G</b>	<b>SD 32-1 G</b>	<b>SD 32-2 GE</b>
Bestell-Nr.	201710	232977	233831

#### Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	32
Länge		1 m	2 m
Dicke der Wärmedämmung		19 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung		86 mm	106 mm
Max. Betriebsüberdruck		3,00 bar	3,00 bar



Typ	<b>SD 40-0.8 G</b>
Bestell-Nr.	201711

#### Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	
Für Druckschlauchgröße DN	40
Länge	
Dicke der Wärmedämmung	
Außendurchmesser mit Isolierung	
Max. Betriebsüberdruck	

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)