

SPL Sa 22x1 18m

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236690

Die wichtigsten Merkmale

- Zum Verbinden von allen fest installierten Split- und Multisplit-Raumklimageräten und Split-Wärmepumpen



SPL Sa 22x1 10m
Produkt-Nr.: 236688



SPL Sa 22x1 14m
Produkt-Nr.: 236689



SPL Sa 22x1 22m
Produkt-Nr.: 236691



Typ	SPL Sa 22x1 10m	SPL Sa 22x1 14m	SPL Sa 22x1 18m
Bestell-Nr.	236688	236689	236690

Technische Daten

Durchmesser	22 mm	22 mm	22 mm
Länge	10 m	14 m	18 m



Typ	SPL Sa 22x1 22m
Bestell-Nr.	236691

Technische Daten

Durchmesser	22 mm
Länge	22 m

Anmerkung: Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und Sauggasleitungen notwendig. Bei der Montage der Kältemittel-Split-Leitungen ist stets dafür zu sorgen, dass kein Eintrag von Feuchtigkeit oder Partikeleintrag stattfindet. Aus diesem Grund müssen die Enden der Rohrleitungen stets verschlossen sein. Die Kältemittel-Split-Leitungen müssen knickfrei verlegt und diffusionsdicht isoliert werden. Eine Verbindung der Kältemittel-Split-Leitungen darf nur hergestellt werden, wenn ein gültiger Sachkundenachweis Kategorie I nachgewiesen werden kann.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de