

SPL FI 16x1 20m

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236692

Die wichtigsten Merkmale

- Zum Verbinden von allen fest installierten Split- und Multisplit-Raumklimageräten und Split-Wärmepumpen



SPL FI 16x1 10m

Produkt-Nr.: 232050



SPL FI 16x1 15m

Produkt-Nr.: 232051



SPL FI 16x1 25m

Produkt-Nr.: 232052



SPL FI 22x1 10m

Produkt-Nr.: 205943



SPL FI 22x1 14m

Produkt-Nr.: 205944



SPL FI 22x1 18m

Produkt-Nr.: 205945



SPL FI 22x1 22m

Produkt-Nr.: 205946



Typ	SPL FI 16x1 10m	SPL FI 16x1 15m	SPL FI 16x1 20m
Bestell-Nr.	232050	232051	236692

Technische Daten

Durchmesser	16 mm	16 mm	16 mm
Länge	10 m	15 m	20 m



Typ	SPL FI 16x1 25m	SPL FI 22x1 10m	SPL FI 22x1 14m
Bestell-Nr.	232052	205943	205944

Technische Daten

Durchmesser	16 mm	22 mm	22 mm
Länge	25 m	10 m	14 m



Typ	SPL FI 22x1 18m	SPL FI 22x1 22m
Bestell-Nr.	205945	205946

Technische Daten

Durchmesser	22 mm	22 mm
Länge	18 m	22 m

Anmerkung: Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und Sauggasleitungen notwendig. Bei der Montage der Kältemittel-Split-Leitungen ist stets dafür zu sorgen, dass kein Eintrag von Feuchtigkeit oder Partikeleintrag stattfindet. Aus diesem Grund müssen die Enden der Rohrleitungen stets verschlossen sein. Die Kältemittel-Split-Leitungen müssen knickfrei verlegt und diffusionsdicht isoliert werden. Eine Verbindung der Kältemittel-Split-Leitungen darf nur hergestellt werden, wenn ein gültiger Sachkundenachweis Kategorie I nachgewiesen werden kann.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de