

# SPL FI 16x1 25m

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232052

## Die wichtigsten Merkmale

- Zum Verbinden von allen fest installierten Split- und Multisplit-Raumklimageräten und Split-Wärmepumpen



**SPL FI 16x1 20m**

Produkt-Nr.: 236692



Typ	SPL FI 16x1 20m	SPL FI 16x1 25m
Bestell-Nr.	236692	232052

#### Technische Daten

Durchmesser	16 mm	16 mm
Länge	20 m	25 m

Anmerkung: Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und Sauggasleitungen notwendig. Bei der Montage der Kältemittel-Split-Leitungen ist stets dafür zu sorgen, dass kein Eintrag von Feuchtigkeit oder Partikeleintrag stattfindet. Aus diesem Grund müssen die Enden der Rohrleitungen stets verschlossen sein. Die Kältemittel-Split-Leitungen müssen knickfrei verlegt und diffusionsdicht isoliert werden. Eine Verbindung der Kältemittel-Split-Leitungen darf nur hergestellt werden, wenn ein gültiger Sachkundenachweis Kategorie I nachgewiesen werden kann.

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)