

# UP 25/1-8 PCV

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 205285

## Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe mit stufenloser Differenzregelung
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Förderhöhe max. 10 m



**UP 25/7.5 PCV**

Produkt-Nr.: 201620



**UP 30/1-8 PCV**

Produkt-Nr.: 205286



**UP 30/1-10 PCV**

Produkt-Nr.: 205288



**UP 40/1-8 E**

Produkt-Nr.: 206633



**UP 50/1-12 E**

Produkt-Nr.: 206636



Typ	UP 25/1-8 PCV	UP 25/7.5 PCV	UP 30/1-8 PCV
Bestell-Nr.	205285	201620	205286

### Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20	0,20
Anschluss	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2
Förderhöhe	8,00 m	8,40 m	8,00 m
Max. Durchfluss	9,50 m <sup>3</sup> /h	4,00 m <sup>3</sup> /h	9,00 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	200 W	10-60 W	130 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	x	-	x
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	x	x	x
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm



Typ	UP 30/1-10 PCV	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E
Bestell-Nr.	205288	206633	206636

### Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,23	0,23
Anschluss	G 2	DN 40	DN 50
Förderhöhe	10,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	10,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h	29,00 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	200 W	12-310 W	25-590 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	x	x	x
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	x	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	220 mm	280 mm

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)